

קיקה ברא"ז ■ אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ

www.kikabraz.co.il לינקולן 20 תל-אביב טל. 6254422 פקס. 6254421 office@kikabraz.co.il

לכבוד:

364-S-4	מגדל הספורט בבאר שבע	364
----------------	-----------------------------	------------

סיכום פגישה מתאריך: 29.06.10

נכחו בפגישה:

מהנדס חשמל: ב. בלוך
 מהנדס אקוסטיקה: כרמל פאר- ליבני
 מהנדסת אינסטלציה ומ.א.: הדי כרמי- וייסברג מהנדסים.
 אדריכלים: יובל שידלובסקי - קיקה ברא"ז.
 מיכל זילביגר -קיקה ברא"ז.

מיקום הפגישה: משרד קיקה ברא"ז

מטרת הישיבה לסכם קומה טיפוסית התואמת את התוכנית שנמכרה.

נושא	חשמל	באחריות
לוח"דים	עובי הקירות שעליהם הלוח"דים צריך להיות מינימום 15 ס"מ.	אדריכלים
רוחב ארונות חשמל-45 ס"מ.	יש לבדוק עם הקונסטרוקטור האם ניתן את אחד מקירות ח.	אדריכלים קונסטרוקטור.
חדר חשמל	יש להצמיד את חדר חשמל לחדר טרנספורמציה. חדר החדר בגודל 3.50X2.50	אדריכלים
דודים	מהנדס החשמל העלה הצעה להשתמש בדוד של 30 ליטר עם מחמם חשמלי מהיר	אלון/עידן/ועד מפקח
בחלל התקרה יותקנו סולמות	לכבלי חשמל; טלוויזיה; טלפון; אינטרקום; וכריזה/ גילוי אש (בהתאם להנחיות יועץ בטיחות)	אדריכלים
ח. כביסה מוקם בקומת הקרקע.	יש להתייחס לח. כביסה	מ. אינסטלציה מ. חשמל
שאלות הנוגעות לאלון/עידן/ ועד מפקח:	1. האם יהיו שני בויילרים ליחידה? 2. האם לוח"ד אחד ליחידה יספיק? 3. האם יהיו תריסים חשמליים	אלון/עידן/ועד מפקח
מפרט	מהנדס החשמל יסכם עם אלון/עידן/ הועד המפקח מפרט לפרויקט.	מ. חשמל; אלון/עידן/ועד מפקח

נושא	מעבים	באחריות
כללי	התקיימה ישיבה על מנת לפתור את צרכי המעבים ואקוסטיקה.	
כמות מעבים	לכל יחידה יסופק מעבה אחד. סה"כ 13 מעבים בקומה.	
מיקום	במקרה בו ניתן להצמיד שני מעבים של שני יחידות יוצמדו מעבים. המעבה עצמו ימוקם על רצפה המונמכת 50 ס"מ מגובה ה- 0.00 של כל קומה.	כל האמור לאיל נמצא בפרט ששורטט והופץ בתוכניות לטובת הישיבה שתתקיים ביום חמישי.
אקוסטיקה	המעבה יהיה פתוח רק כלפי חוץ ויהיה סגור מחמשת פאותיו בלוח צמנטבורד. לוח הצמנטבורד יתוכנן כך שיאפשר פתח גישה עליון לטובת טיפול במעבה.	
סירקולצית אוויר למעבה	על מנת שיכנס אוויר מספק יש להשאיר: 1. 50 ס"מ מאחורי המעבה. 2. 80 ס"מ מצידי המעבה. 3. 25 ס"מ בין המעבים עצמם. 4. יש להשאיר גובה נטו של 145 ס"מ.	
גדלים	מקבץ של שני מזגנים: אורך: 99 ס"מ נטו; רוחב: 385 ס"מ נטו. מזגן אחד: אורך: 99 ס"מ; רוחב: 192 ס"מ.	
אישור התצורה	יש לאשר את התצורה שסוכמה על ידי היועצים ואדריכלים על המשמעויות השונות שנובעות. (גודל המרפסות והגיאומטריה שלהם).	מנהל הפרויקט אלון/עידן/ ועד מפקח

נושא	קומה טיפוסית	באחריות
	אתמול הופצו הקומה הטיפוסית, קומה ב', קומה א' וקומת קרקע. אבקש מכלל היועצים להתייחס לתוכניות אלו לקראת הישיבה הקרובה.	

רשמה: אדר' מיכל זילביגר