

תאריך: 2.6.09	מס' עבודה:	נושא	
		<b>יהודה הימית 11 ת"א</b> <b>סיכום דיון מס' (10)</b>	
שם העבודה: יהודה הימית 11 ת"א		נוכחים אלון הרצוג + עידן שמש + נועם / אלישע רובין - חנה שומך אדריכלים / יאיר גלס / ר.ס. כהן בטיחות-אברי כהן/ שלמה מצוק- קונסט' / רביד-גת - אינסטלציה	
מועד	לפעולה	תוכן	מספר
12.6.09	אברי כהן/חנה  אברי כהן  חנה שומך  משה ראובני  גלס גלס רביד-גת רביד-גת רביד-גת רביד-גת  שלמה  רמי לוי  עידן שמש	<p><b>בטיחות:</b></p> <p>1.1 - אוורור חניון טבעי. 1.2 - רחבות כיבוי אש. 1.3 - כבלי חשמל. 1.4 - דו"ח בטיחות לבניין ימסר בתוך 10 ימים ויופץ ליועצים.</p> <p><b>אדריכלות:</b></p> <p>2.1 - להעביר דחוף לאברי כהן תכניות. 2.2 - מיקום צמגי"ם. 2.3 - מיקום בלוני גז + פיר אנכי לצנרת הגז. 2.4 - הכנה למים וביוב במסחר. 2.5 - יציאה למרפסות. 2.6 - מקום לדוד חשמלי רביעי שחסר בלובי הקומתי.</p> <p><b>חשמל:</b></p> <p>חיבור לדירות 3 X 25 אמפר.</p> <p><b>אינסטלציה:</b></p> <p>4.1 - בדיקת לחץ מים עירוני ברחוב. (לבדוק האם בוצע). 4.2 - הידרולוג – למנוע חלחול. 4.3 - חיבור מים (גמל). 4.4 - חיבור ביוב. 4.5 - קולטנים אנכיים. 4.6 - דודים בדירות של 120 ליטר בדירות.</p> <p><b>קונסטרוקציה:</b></p> <p>5.1 - תקרות מסיביות בקומות. עובי תקרות 25 ס"מ. נדרש חירוף לצורך קווי ביוב.</p> <p>אישור הג"א.</p> <p>הנחיות להעברת חדר טרנספורמציה לבעלות.</p>	<p>.1</p> <p>.2</p> <p>.3</p> <p>.4</p> <p>.5</p> <p>.6</p> <p>.7</p>

	רשם: יאיר גלס	נוכחים + משה ראובני	תפוצה:



תאריך 3.6.09

רח' הארד 7 ת"א טלפון: 03-6480523/4 פקס: 03-6442992 T.A tel.: 03-6480523/4 Arad 7