

תאריך: 05/12/10
מספרינו: 2383/12857

סיכום דיון

29/11/10	2383	סיכום פגישת יועצים בנושא בלפור 58 בת-ים מתאריך 29/11/10	הנושא:
תאריך	מס' עבודה		
אחוזת מאייר בת ים		אלעזר אדלשטיין - טיטו אדריכלים גילי טננבאום- מעצב פנים מוטי לנדמן- יועץ אלומיניום אבי בן מאיר – יועץ חשמל עידן שמש- קפיטל גרופ רון בן דוד - ניהול ופיקוח	נוכחים:
שם העבודה			
מועד	לפעולה	תוכן	מספר
שוטף	גילי	מעצבת הפנים הציגה מספר חלופות לתכנון הלוביים הקומתיים+ לובי כניסה ראשי.	1.
שוטף	עידן	רון השאיר את התוכניות לחברי הועד לקבלת החלטה על האפשרות המועדפת.	2.
מידי	גילי	גילי תוסיף חדר עגלות/ אופניים ע"ח מועדון הדיירים.	3.
שוטף	מוטי	מוטי הציג את עיקרי נושאי תכנון האלומיניום לפרוייקט.	4.
07/12/10	מוטי	מוטי יערוך אומדן ל 2 החלופות בקשר לקיר המסך.	5.
01/12/10	מוטי/ אלעזר	יש לעדכן את גובה הפרדת האש הנדרשת (90 ס"מ) בחתך קיר המסך.	6.
01/12/10	אלעזר	לעדכן רוחב דלת מילוט בלובי ראשי	7.
01/12/10	אלעזר	פריט א' 20 לעדכן מידות.	8.
01/12/10	אלעזר	פריט א-28 להשלים חתך אנכי.	9.
05/12/10	מוטי	מוטי יוסיף פרט עקרוני למעקה מרפסות ברשימת האלומיניום.	10.
שוטף	מוטי	נקבע כי הזיגוג יהיה זכוכית בידודית.	11.
08/12/10	מוטי	מוטי יסיים להכין את החומר הנדרש למכרז עד 08/12/10.	12.
רשם: רון בן דוד		נוכחים + אלון הרצוג + שי קורצמן.	תפוצה:

